



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.МО.01.224.П.010875.12.09 ОТ 11.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты пенополистирольные "KNAUF Therm®"

изготовленная в соответствии
ТУ 2244-003-50934765-2002

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СанПиН 2.1.2.729-99

Организация-изготовитель

ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ", 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "КНАУФ ПЕНОПЛАСТ", 143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Центральная, 139(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 116 В от 04.12.2008 г. ИЛЦ Филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" на транспорте во Внуково, Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.021/12 РОСС RU.0001.511585

№2820090

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.:

формальдегид	0,003
толуол	0,6
бензол	0,1
этилбензол	0,02
изопропилбензол	0,014
метилвый спирт	0,5
изопропиловый спирт	0,6
пропиловый спирт	0,3
изобутиловый спирт	0,1
фенол	0,003

Область применения:

Для теплоизоляции: ограждающих конструкций, жилых, общественных и производственных зданий на объектах Министерства обороны Российской Федерации и других объектах

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с ТУ 2244-003-50934765-2002

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 2244-003-50934765-2002



Заключение действительно до 12.12.2014 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

