

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-US.ПБ05.В.00141  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0621177  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Firestone Building Products Company. Адрес: USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street  
(наименование и место-нахождение заявителя) 250 , Соединенные Штаты Америки. Телефон (317)575-7000, факс (317)575-7100.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Firestone Building Products Company. Адрес: USA IN 46260 Indianapolis West 96 th Street  
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) 250 , Соединенные Штаты Америки. Телефон (317)575-7000, факс (317)575-7100.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226,  
(наименование и место-нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026.  
ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Кровельный рулонный материал "Firestone RubberGard  
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) EPDM" (ЭПДМ) толщиной 1,14 мм и 1,52 мм. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

25 4340

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) группа горючести – ГЗ по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В2 по ГОСТ 30402-96; группа распространения пламени- РП1  
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) по ГОСТ 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

4008 21

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протокол испытаний №М00195-ТР от 04.08.2009 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт", ССПБ.RU.ИН.061 от 23.03.2009  
2. Акт оценки состояния производства №299-ОП от 21.07.2009г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "Электросерт" ССПБ.RU.ПБ от 26.03.2009г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.08.2009 по 04.08.2012



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации А.Н. Аксенов  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты) Е.О. Варлаков  
подпись, инициалы, фамилия